Exit

EXIT DF20M AT SA LF

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 20 metri.



Sistema di controllo AT

Codice ordine 4385 **EAN 8002219889782**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**4 W**
Sistema di controllo	**AT**
Autonomia	**1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 6.4V 0.6Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Durata test autonomia	**60 min**
Frequenza test autonomia	**182 giorni**
Frequenza test	**28 giorni**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
Numero LED	**24**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA/PS**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0,53**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Numero batterie	**1**
Pittogrammi inclusi	**Si**
Distanza di visibilità	**20 m**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi**

Specifiche meccaniche

Altezza	**30 mm**
Lunghezza	**314 mm**
Larghezza	**194 mm**
Peso	**0,5 Kg**

Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Termoplastico PMMA trasparente**
Grado di protezione IP	**IP40**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



4316
SOSPEN TIGES L500



14771
SOSPENSIONE MONO/BI LAMPADA



4317
SOSPEN TIGES L1000



4312
ACCESS INC CONT UPLED EXIT 20M



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



4315
SOSPEN TIGES L250

Ricambi

415466002
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK