PLANA: Lettore transponder esterno KNX Silver

14457.SL

Sistemi e prodotti smart / KNX / PLANA / Dispositivi

Lettore transponder esterno KNX Silver

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), Silver - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

01589 - Software Well-Contact Suite Light

01592 - Software Well-Contact Suite Client

01598 - Carta a transponder programmabile

0K01590.1 - Kit Well-Contact Suite Basic PC Client

0K01590 - Kit Well-Contact Suite Basic Client

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Full (1432 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Light (713 kb)
- Manuale installatore (1126 kb)
- Installer manual (961 kb)

Software

- DB_ControlloAccessi _KNX_REL-01.09_20221025.zip
- DB_ControlloAccessi _KNX_REL-01.10_20250603.zip

Video

- Spot Plana

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Dispositivo di controllo accesso sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: Sì
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Colore**: Argento
- **Codice RAL (simile)**: 9006
- **Trasparente**: No
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 27. Marchio KNX (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352373501
Q.tà	1 NR
Dim.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso	154,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.